

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
TTYT HUYỆN ĐẮK MIL

Số: 09/TMBG-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Mil, ngày 30 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY.

Trung tâm y tế huyện Đắk Mil xây dựng kế hoạch mở rộng hệ thống oxy y tế âm tường phục vụ công tác KCB. Để có cơ sở tham khảo giá và xây dựng giá kế hoạch cho gói thầu, đồng thời lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có giá phù hợp và uy tín. Trung tâm y tế huyện Đắk Mil phát hành thư mời báo giá gói thầu: Mở rộng hệ thống oxy y tế âm tường, cụ thể như sau: (Có danh mục linh kiện lắp đặt kèm theo).

Báo giá gửi về: Phòng Hành chính – Kế toán Trung tâm y tế huyện Đắk Mil trước ngày 10/9/2023 (Mọi chi tiết liên hệ CN Nguyễn Thị Bích Hằng, SĐT: 0982.352.114)

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Trung tâm y tế huyện Đắk Mil rất mong được sự phợp tác của Quý công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGĐ TTYT huyện;
- Tổ giúp việc số 34;
- Lưu: VT, P. HC – KT (Hg).



Nguyễn Đăng Trung



DANH MỤC LINH KIỆN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG OXY Y TẾ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 09/TBG-TTYT, ngày 30/8/2023 của TTYT huyện Đắk Mil)

TT	Tên thiết bị, thông số kỹ thuật, cấu hình, mô tả, Xuất xứ, Mã hiệu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ áp tường cho 2 loại khí (Oxy, Vac)	Bộ	4	
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, EN ISO 13485, MDD 93/42/EEC hoặc CE			
	Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM2022, ISO7396-1			
	- Xuất xứ: Delta P - Italy			
	- Chuẩn DIN13260-2 (Standard German), cùng chuẩn ngõ ra hiện hữu.			
2	Ống đồng y tế			
	Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất: HTM 02-01, EN ISO 7396-1			
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, CE, EN 13348 hoặc EN 13485,			
	Xuất xứ: Tonoli - Italy			
	Ống đồng được sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn EN 13348/ EN 1057			
	Ống đồng được sản xuất với các thông số như : đường kính, độ dày, áp suất làm việc, độ cứng,...theo tiêu chuẩn EN 1057 (tiêu chuẩn căn bản), và EN 13348 (tiêu chuẩn ống đồng dùng cho y tế).			
	Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt cháy theo tiêu chuẩn EN 723, hoặc bằng phương pháp phân tích hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm ² .			
	Dạng ống thẳng, dài 5 mét.			
2.1	Ống đồng y tế ø12mm	m	20	
2.2	Ống đồng y tế ø15mm	m	80	
2.3	Ống đồng y tế ø22mm	m	40	
3	Van phân vùng khu vực ø15mm	Bộ	4	
4	Vật tư kết nối ống	Lô	1	
5	Vật tư lắp đặt + tiêu hao	Lô	1	
6	Nhân công lắp ráp	Công		

Ghi chú:

- Yêu cầu ghi rõ thời gian bảo hành
- Có thể chi tiết hơn về thông tin linh kiện chào giá
- Có thể xét ưu tiên về uy tín thực hiện gói thầu tương tự với TTYT huyện Đắk Mil hoặc với đơn vị khác
- Cam kết cung cấp các tài liệu liên quan linh kiện nếu hàng nhập khẩu (Nếu có)
- Cam kết cung cấp giấy phép hoặc giấy đăng ký kinh doanh khi Được mời thương thảo
- Ghi rõ thời gian hoàn thành gói thầu
- Giá báo đã bao gồm tiền thuê, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành và hướng dẫn sử dụng